



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY** **HK/K/0231/01/2016**  
HYGIENIC CERTIFICATE ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna OPTIMA ECO SILENT wielkość:  
1 – 11, z urządzeniami „Induct”**

Zawierający / containing: stal, glin, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych i wywiewnych w:  
zakładach przemysłowych i usługowych oraz budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej  
(biurowcach, hotelach)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Praca urządzenia nie może powodować wzrostu stężenia ozonu w powietrzu pomieszczeń wentylowanych (pomiar z dokładnością do 0,01 ppm).

Atest Higieniczny nie obejmuje filtrów powietrza stosowanych w/w centralach.

STOSUJ WEDŁUG ZALECEŃ

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

CLIMA GOLD Sp z o.o.  
84-230 Rumia  
ul. Dolna 23

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

CLIMA GOLD Sp z o.o.  
84-230 Rumia  
ul. Dolna 23

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-06-05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-06-05 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 24 marca 2016

The date of issue of the certificate: 24th March 2016

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska  
*Z up. Maciej Szucha*  
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,  
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW