



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/K/0853/01/2017

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna OPTIMA KRYSZTAŁ**

Zawierający / containing: aluminium, stal, wełnę mineralną, inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych w szpitalach (sale operacyjne, laboratoria), zakładach farmaceutycznych, zakładach przemysłu spożywczego oraz innych obiektach, w których wyróżniamy „pomieszczenia czyste”

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza zamontowanych w w/w urządzeniu
- Ściany wewnętrzne centrali muszą być wykonane ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej), lub ocynkowanej powlekanej poliestrem lub materiału o porównywalnych właściwościach (odporności chemicznej i mechanicznej na zarysowanie podczas czyszczenia)
- Elementy wykonane z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Clima Gold Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Dolna 23

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Clima Gold Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Dolna 23

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-09-15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-09-15 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 września 2017

The date of issue of the certificate: 15th September 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska


dr Bożena Krogulska