



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0334.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna OPTIMA KRYSZTAŁ (wykonanie higieniczne), zakres wydatku powietrza: 200 – 149000 m³/h**

Zawierający / containing: stal nierdzewną, stal powlekaną poliestrem, stal z powłoką alucynkową, miedź, skalną wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w tym: w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą włącznie z pomieszczeniami klasy S1, w obiektach branży farmaceutycznej i spożywczej i elektronicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dot. obiektu, w którym są one montowane. W pomieszczeniach klasy S1 należy stosować wymienniki uniemożliwiające mieszanie się powietrza świeżego i wywiewanego z pomieszczeń. W trakcie prac montażowych i eksploatacji włókna wełny mineralnej nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Wielkości niestandardowe ww. wyrobów muszą być wykonane z materiałów identycznych jak modele katalogowe. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Clima Gold Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Krzemowa 4

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Clima Gold Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Krzemowa 4



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.09.09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.09.09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 9 września 2022

The date of issue of the certificate: 9th September 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB