



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0465.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Modułowy nawiewnik z wyływem laminarnym typu SLM typoszereg:
SLM-1/1,2,3,4,5,6; SLM-2/2,3,4,5; SLM-3/3,4,5; SLM-4/4,5; SLM-5/5**

Zawierający / containing: stal nierdzewną, stal ocynkowaną i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych do pomieszczeń wymagających wysokiej czystości powietrza w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą (m.in. sal operacyjnych) i w obiektach m.in. branży farmaceutycznej, elektronicznej, spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektów, w których są one montowane. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w wyżej wymienionych wyrobach. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Clima Gold Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Krzemowa 4

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Clima Gold Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Krzemowa 4




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.01.27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.01.27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 stycznia 2025

The date of issue of the certificate: 27th January 2025

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB